

Rack 1				
Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5
CPU E984-258 Com rs232 9600-8-1-Even (7)		Libre	Libre	Libre

Rack 2				
Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5
DEP220	DEP220	DAP258	DAP258	DAP258
16 entradas discretas	16 entradas discretas	8 salidas discretas	8 salidas discretas	8 salidas discretas
1:00001-1:00016	1:00017-1:00032	0:00001-0:00008	0:00009-0:00016	0:00017-0:00024
1 MOV-5119 Abierta	1 Val H de T5022 Loc/Rem	1 Abrir MOV-5119	1 Cerrar val E de T5015	1 Parar Agit. A de T5022
2 MOV-5119 Cerrada	2 Val E de T5015 Loc/Rem			
3 MOV-5119 Loc/Rem	3 Val H de T5015 Loc/Rem	2 Cerrar MOV-5119	2 Abrir val H de T5015	2 Partir Agit. B de T5022
4 Val E de T5022 Abierta	4 Val E de T5016 Loc/Rem			
5 Val E de T5022 Cerrada	5 Val H de T5016 Loc/Rem	3 Parar MOV-5119	3 Cerrar val H de T5015	3 Parar Agit. B de T5022
6 Val H de T5022 Abierta	6 LAH-T5022 (Alarma)			
7 Val H de T5022 Cerrada	7 LAH-T5016 (Alarma)	4 Abrir val E de T5022	4 Abrir val E de T5016	4 Partir Agit. A de T5015
8 Val E de T5015 Abierta	8 LAH-T5015 (Alarma)			
9 Val E de T5015 Cerrada	9 LAH-T5007 (Alarma)	5 Cerrar val E de T5022	5 Cerrar val E de T5016	5 Parar Agit. A de T5015
10 Val H de T5015 Abierta	10 Agit. A de T5022 Run			
11 Val H de T5015 Cerrada	11 Agit. B de T5022 run	6 Abrir val H de T5022	6 Abrir val H de T5016	6 Partir Agit. B de T5015
12 Val E de T5016 Abierta	12 Agit. A de T5015 Run			
13 Val E de T5016 Cerrada	13 Agit. B de T5015 Run	7 Cerrar val H de T5022	7 Cerrar val H de T5016	7 Parar Agit. B de T5015
14 Val H de T5016 Abierta	14 Agit. A de T5016 Run			
15 Val H de T5016 Cerrada	15 Agit. B de T5016 Run	8 Abrir val E de T5015	8 Partir Agit. A de T5022	8 Partir Agit. A de T5016
16 Val E de T5022 Loc/Rem	16 Falla Energia PLC			

Antiguo

PLC 8

Remodelacion Quintero

Rack 3				
Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5
DAP258	DAP258	DEP220	DAP258	DEP220
8 salidas discretas	8 salidas discretas	16 entradas discretas	8 salidas discretas	16 entradas discretas
0:00025-0:00032	0:00033-0:00040	1:00033-1:00048	0:00041-0:00048	1:00049-1:00064
1 Parar Agit. A de T5016	1 Parar Val. 5023-1	1 Val. 5023-1 Abierta	1 Baliza 4C	1 ZL-5604LPG (Baliza)
2 Partir Agit. B de T5016	2 Abrir Val. 5023-2	2 Val. 5023-1 Cerrada	2 Baliza 5C	2 EC-5604LPG (Baliza)
3 Parar Agit. B de T5016	3 Cerrar Val. 5023-2	3 Val. 5023-1 Loc/Rem	3 Baliza 3LPG	3 libre
4 Reset Teleme T5015	4 Parar Val. 5023-2	4 Val. 5023-2 Abierta	4 Baliza 4LPG	4 libre
5 Reset Teleme T5201	5 Partir J5030	5 Val. 5023-2 Cerrada	5 libre	5 libre
6 Alumbrado T5015	6 Parar J5030	6 Val. 5023-2 Loc/Rem	6 libre	6 libre
7 Abrir Val. 5023-1	7 Alumbrado T5023	7 LSHH-5023-1	7 libre	7 libre
8 Cerrar Val. 5023-1	8 Baliza 3C	8 Estado J5030	8 libre	8 libre
		9 ZL-5603C (Baliza)	9 libre	9 libre
		10 EC-5603C (Baliza)	10 libre	10 libre
		11 ZL-5604C (Baliza)	11 libre	11 libre
		12 EC-5604C (Baliza)	12 libre	12 libre
		13 ZL-5605C (Baliza)	13 libre	13 libre
		14 EC-5605C (Baliza)	14 libre	14 libre
		15 ZL-5603LPG (Baliza)	15 libre	15 libre
		16 EC-5603LPG (Baliza)	16 libre	16 libre