

Discretas hacia DCS

0:00101	MOV-5119 Abierta	0:00141	ZL-5603C (Baliza)
0:00102	MOV-5119 Cerrada	0:00142	EC-5603C (Baliza)
0:00103	MOV-5119 Loc/Rem	0:00143	ZL-5604C (Baliza)
0:00104	Val E de T5022 Abierta	0:00144	EC-5604C (Baliza)
0:00105	Val E de T5022 Cerrada	0:00145	ZL-5605C (Baliza)
0:00106	Val H de T5022 Abierta	0:00146	EC-5605C (Baliza)
0:00107	Val H de T5022 Cerrada	0:00147	ZL-5603LPG (Baliza)
0:00108	Val E de T5015 Abierta	0:00148	EC-5603LPG (Baliza)
0:00109	Val E de T5015 Cerrada	0:00149	ZL-5604LPG (Baliza)
0:00110	Val H de T5015 Abierta	0:00150	EC-5604LPG (Baliza)
0:00111	Val H de T5015 Cerrada		
0:00112	Val E de T5016 Abierta	0:00213	Falla Agitador TL5015A
0:00113	Val E de T5016 Cerrada	0:00214	Falla Agitador TL5015B
0:00114	Val H de T5016 Abierta	0:00215	Falla Agitador TL5016A
0:00115	Val H de T5016 Cerrada	0:00216	Falla Agitador TL5016B
0:00116	Val E de T5022 Loc/Rem	0:00217	Falla Agitador TL5022A
0:00117	Val H de T5022 Loc/Rem	0:00218	Falla Agitador TL5022B
0:00118	Val E de T5015 Loc/Rem	0:00219	Falla Val. MOV-5119
0:00119	Val H de T5015 Loc/Rem	0:00220	Falla Val. E de T5015
0:00120	Val E de T5016 Loc/Rem	0:00221	Falla Val. E de T5016
0:00121	Val H de T5016 Loc/Rem	0:00222	Falla Val. E de T5022
0:00122	LAH-T5022 (Alarma)	0:00223	Falla Val. H de T5015
0:00123	LAH-T5016 (Alarma)	0:00224	Falla Val. H de T5016
0:00124	LAH-T5015 (Alarma)	0:00225	Falla Val. H de T5022
0:00125	LAH-T5007 (Alarma)		
0:00126	Agit. A de T5022 Corriendo	0:00257	Falla Val. MOV-5023-1
0:00127	Agit. B de T5022 Corriendo	0:00258	Falla Val. MOV-5023-2
0:00128	Agit. A de T5015 Corriendo		
0:00129	Agit. B de T5015 Corriendo	0:00267	Falla Bba. J5030
0:00130	Agit. A de T5016 Corriendo		
0:00131	Agit. B de T5016 Corriendo		
0:00132	Falla Energia PLC		
0:00133	Val. 5023-1 Abierta		
0:00134	Val. 5023-1 Cerrada		
0:00135	Val. 5023-1 Loc/Rem		
0:00136	Val. 5023-2 Abierta		
0:00137	Val. 5023-2 Cerrada		
0:00138	Val. 5023-2 Loc/Rem		
0:00139	LSHH-5023-1		
0:00140	Estado J5030	0:00400	Estoy vivo

Discretas desde DCS

0:00201	Partir Agit. A de T5015	0:00253	Abrir val H de T5016
0:00202	Parar Agit. A de T5015	0:00254	Cerrar val H de T5016
0:00203	Partir Agit. B de T5015	0:00255	Abrir val H de T5022
0:00204	Parar Agit. B de T5015	0:00256	Cerrar val H de T5022
0:00205	Partir Agit. A de T5016		
0:00206	Parar Agit. A de T5016	0:00259	Liberar Falla MOV-5023-1
0:00207	Partir Agit. B de T5016	0:00260	Liberar Falla MOV-5023-2
0:00208	Parar Agit. B de T5016	0:00261	Abrir MOV-5023-1
0:00209	Partir Agit. A de T5022	0:00262	Cerrar MOV-5023-1
0:00210	Parar Agit. A de T5022	0:00263	Parar MOV-5023-1
0:00211	Partir Agit. B de T5022	0:00264	Abrir MOV-5023-2
0:00212	Parar Agit. B de T5022	0:00265	Cerrar MOV-5023-2
		0:00266	Parar MOV-5023-2
0:00226	Liberar Falla TL5015A		
0:00227	Liberar Falla TL5015B	0:00268	Liberar Falla J5030
0:00228	Liberar Falla TL5016A	0:00269	Partir J5030
0:00229	Liberar Falla TL5016B	0:00270	Parar J5030
0:00230	Liberar Falla TL5022A	0:00271	Alumbrado T5023
0:00231	Liberar Falla TL5022B	0:00272	Baliza 3C on/off
0:00232	Liberar Falla MOV-5119	0:00273	Baliza 4C on/off
0:00233	Liberar Falla Va. E 5015	0:00274	Baliza 5C on/off
0:00234	Liberar Falla Va. E 5016	0:00275	Baliza 3LPG on/off
0:00235	Liberar Falla Va. E 5022	0:00276	Baliza 4LPG on/off
0:00236	Liberar Falla Va. H 5015		
0:00237	Liberar Falla Va. H 5016		
0:00238	Liberar Falla Va. H 5022		
0:00239	Alumbrado T5015 on/off		
0:00240	Telemedida T5015 reset		
0:00241	Telemedida T5201 reset		
0:00242	Abrir MOV-5119		
0:00243	Cerrar MOV-5119		
0:00244	Parar MOV-5119		
0:00245	Abrir val E de T5015		
0:00246	Cerrar val E de T5015		
0:00247	Abrir val E de T5016		
0:00248	Cerrar val E de T5016		
0:00249	Abrir val E de T5022		
0:00250	Cerrar val E de T5022		
0:00251	Abrir val H de T5015		
0:00252	Cerrar val H de T5015		