

Sala Control	<---> por comunicacion	PLC	<---> por cables	Terreno
Estado Corriendo <---		Bomba Agua Contra Incendio J-5030	<---	Estado Corriendo
Alarma Falla <---			'--->	Orden Partir
Orden Partir '--->			'--->	Orden Parar
Orden Parar '--->				
Orden Lib. Falla '--->				
Estado Abierta <---		Valvula MOV-5119 "VOL12H" (Limitorque Azul al lado de Rack 8)	<---	Estado Abierta
Estado Cerrada <---			<---	Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---			<---	Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---			'--->	Orden Abrir
Orden Abrir '--->			'--->	Orden Cerrar
Orden Cerrar '--->			'--->	Orden Parar
Orden Parar '--->				
Orden Lib. Falla '--->				
Estado Abierta <---		Valvula MOV-5023-1 (en estanque T5023)	<---	Estado Abierta
Estado Cerrada <---			<---	Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---			<---	Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---			'--->	Orden Abrir
Orden Abrir '--->			'--->	Orden Cerrar
Orden Cerrar '--->			'--->	Orden Parar
Orden Parar '--->				
Orden Lib. Falla '--->				
Estado Abierta <---		Valvula MOV-5023-2 (en estanque T5023)	<---	Estado Abierta
Estado Cerrada <---			<---	Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---			<---	Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---			'--->	Orden Abrir
Orden Abrir '--->			'--->	Orden Cerrar
Orden Cerrar '--->			'--->	Orden Parar
Orden Parar '--->				
Orden Lib. Falla '--->				
Estado Abierta <---		Valvula E de T5015 (Salida estanque T5015)	<---	Estado Abierta
Estado Cerrada <---			<---	Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---			<---	Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---			'--->	Orden Abrir
Orden Abrir '--->			'--->	Orden Cerrar
Orden Cerrar '--->				
Orden Lib. Falla '--->				
Estado Abierta <---		Valvula H de T5015 (Entrada estanque T5015)	<---	Estado Abierta
Estado Cerrada <---			<---	Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---			<---	Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---			'--->	Orden Abrir
Orden Abrir '--->			'--->	Orden Cerrar
Orden Cerrar '--->				
Orden Lib. Falla '--->				

Estado Abierta <---	<div>Valvula E de T5016 (Salida estanque T5016)</div>	<--- Estado Abierta
Estado Cerrada <---		<--- Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---		<--- Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---		
Orden Abrir '--->		'---> Orden Abrir
Orden Cerrar '--->		'---> Orden Cerrar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Abierta <---	<div>Valvula H de T5016 (Entrada estanque T5016)</div>	<--- Estado Abierta
Estado Cerrada <---		<--- Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---		<--- Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---		
Orden Abrir '--->		'---> Orden Abrir
Orden Cerrar '--->		'---> Orden Cerrar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Abierta <---	<div>Valvula E de T5022 (Salida estanque T5022)</div>	<--- Estado Abierta
Estado Cerrada <---		<--- Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---		<--- Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---		
Orden Abrir '--->		'---> Orden Abrir
Orden Cerrar '--->		'---> Orden Cerrar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Abierta <---	<div>Valvula H de T5022 (Entrada estanque T5022)</div>	<--- Estado Abierta
Estado Cerrada <---		<--- Estado Cerrada
Estado Loc/Rem <---		<--- Estado Loc/Rem
Alarma Falla <---		
Orden Abrir '--->		'---> Orden Abrir
Orden Cerrar '--->		'---> Orden Cerrar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Corriendo <---	<div>Agitador A de T5015</div>	<--- Estado Corriendo
Alarma Falla <---		
Orden Partir '--->		'---> Orden Partir
Orden Parar '--->		'---> Orden Parar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Corriendo <---	<div>Agitador B de T5015</div>	<--- Estado Corriendo
Alarma Falla <---		
Orden Partir '--->		'---> Orden Partir
Orden Parar '--->		'---> Orden Parar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Corriendo <---	<div>Agitador A de T5016</div>	<--- Estado Corriendo
Alarma Falla <---		
Orden Partir '--->		'---> Orden Partir
Orden Parar '--->		'---> Orden Parar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Corriendo <---	<div>Agitador B de T5016</div>	<--- Estado Corriendo
Alarma Falla <---		
Orden Partir '--->		'---> Orden Partir
Orden Parar '--->		'---> Orden Parar
Orden Lib. Falla '--->		

Estado Corriendo <---	<div> Agitador A de T5022 </div>	<--- Estado Corriendo
Alarma Falla <---		
Orden Partir '--->		'---> Orden Partir
Orden Parar '--->		'---> Orden Parar
Orden Lib. Falla '--->		
Estado Corriendo <---	<div> Agitador B de T5022 </div>	<--- Estado Corriendo
Alarma Falla <---		
Orden Partir '--->		'---> Orden Partir
Orden Parar '--->		'---> Orden Parar
Orden Lib. Falla '--->		
	<div> Alarmas LAH-T5022 LAH-T5016 LAH-T5015 LAH-T5007 LSHH-5023-1 Falla Energia PLC Alumbrado T5015 Alumbrado T5023 </div>	
Alarma <---		<--- Estado Nivel Alto Alto
Alarma <---		<--- Estado Nivel Alto Alto
Alarma <---		<--- Estado Nivel Alto Alto
Alarma <---		<--- Estado Nivel Alto Alto
Alarma <---		<--- Estado Nivel Alto Alto
Alarma <---		<--- Estado 220v a PLC8
Rele Encendido <---		
Rele Encendido <---		
	<div> Ordenes Alumbrado T5015 Alumbrado T5023 Telemedida T5015 Telemedida T5201 </div>	
Pulso Encender '--->		'---> Orden Encender
Pulso Encender '--->		'---> Orden Encender
Pulso Reset '--->		'---> Orden Reset
Pulso Reset '--->		'---> Orden Reset
	<div> Baliza 2-Barcaza </div>	
Estado ("ZL...") <---		<--- Estado ("ZL...")
Estado ("EC...") <---		<--- Estado ("EC...")
Pulso Encender '--->		
Rele Encendido <---		'---> Orden Encender
	<div> Baliza 3-Crudo </div>	
Estado ("ZL...") <---		<--- Estado ("ZL...")
Estado ("EC...") <---		<--- Estado ("EC...")
Pulso Encender '--->		
Rele Encendido <---		'---> Orden Encender
	<div> Baliza 4-Crudo </div>	
Estado ("ZL...") <---		<--- Estado ("ZL...")
Estado ("EC...") <---		<--- Estado ("EC...")
Pulso Encender '--->		
Rele Encendido <---		'---> Orden Encender
	<div> Baliza 3-LPG Lado T5015 </div>	
Estado ("ZL...") <---		<--- Estado ("ZL...")
Estado ("EC...") <---		<--- Estado ("EC...")
Pulso Encender '--->		
Rele Encendido <---		'---> Orden Encender
	<div> Baliza 5-Crudo Lado T5022 </div>	
Estado ("ZL...") <---		<--- Estado ("ZL...")
Estado ("EC...") <---		<--- Estado ("EC...")
Pulso Encender '--->		
Rele Encendido <---		'---> Orden Encender

Estado Abierta <---
Estado Cerrada <---
Estado Loc/Rem <---
Alarma Falla <---
Orden Abrir '--->
Orden Cerrar '--->
Orden Parar '--->
Orden Lib. Falla '--->

Valvula
MOV5041
(Biffi lado PLC8)

<--- Estado Abierta
<--- Estado Cerrada
<--- Estado Loc/Rem
'---> Orden Abrir
'---> Orden Cerrar
'---> Orden Parar

Estado Abierta <---
Estado Cerrada <---
Estado Loc/Rem <---
Alarma Falla <---
Orden Abrir '--->
Orden Cerrar '--->
Orden Parar '--->
Orden Lib. Falla '--->

Valvula
MOV5042
“EA5023” ?
(Biffi en 3 oriente con
7 norte)

<--- Estado Abierta
<--- Estado Cerrada
<--- Estado Loc/Rem
'---> Orden Abrir
'---> Orden Cerrar
'---> Orden Parar